

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
01.04.2022	№ 18220061000200769555

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10841681>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 15 » апреля 2022 г., 11 час. 00 мин. № 18-0-2022/0007рс
(дата и время составления акта)

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Чувашовой Венеры Рашитовны от 01.04.2022 № 18-0-2022/0007рс, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200769555 от 01.04.2022

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Лутошкиным Владиславом Олеговичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: нет

эксперты (экспертные организации):

1) без участия

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания и территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 54

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204», ИНН 1834300701, юридический адрес: 426061, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ворошилова, 54

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 06 » апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по « 15 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 час. 30 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений;
- 3) истребование документов;
- 4) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 06 » апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по « 06 » апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 54

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 15 » апреля 2022 г., 08 час. 30 мин.

по « 15 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 54

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 06.04.2022, акт инструментального обследования от 06.04.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: не использовались.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы, подтверждающие полномочия руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных для участия в проверке представителей контролируемого лица (приказ о назначении на должность, доверенность на право представления интересов контролируемого лица, копии удостоверяющих личность документов);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

2) договоры на обслуживание систем и установок противопожарной защиты объектов, акты об исправности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, акты проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты, исполнительную документацию на системы и установки противопожарной защиты объектов;

3) организационно-распорядительные документы в области пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, инструкции о мерах пожарной безопасности, документы по организации обучения мерам пожарной безопасности и т.д.);

4) проектную документацию на здания.

11. По результатам выездной проверки установлено: что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1	2	3	4
1.	Ширина проезда (с южной стороны здания) для пожарной техники составляет менее 3,5 метра (фактически 2,5 метра, вследствие не очищенных сугробов по краям дорожного полотна).	ч.4 ст. 4, ст. 98 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным решениям».	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Акт инструментального обследования от 06.04.2022г. Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
2.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
3.	На плане эвакуации 1-го этажа (возле пожарного поста) обозначения его расположения не соответствует действительности.	п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143.2009.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
4.	На дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
5.	В складе (предназначенном для хранения костюмов, белья), расположенном на втором этаже расстояние от светильников до	п. 288 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204».

	хранящихся предметов менее 0,5 метра (фактически 0,4 метра).		Акт инструментального обследования от 06.04.2022г. Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
6.	Ковры, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов закреплены ненадежно.	п. 31 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
7.	Дверцы пожарных шкафов зафиксированы в закрытом положении и не позволяют безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течении 15 с (вследствие хранения ключей в кабинете ответственного за пожарную безопасность, расположенного на первом этаже).	п.4 ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ Р 51844-2009.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (при включении систем пожарной сигнализации с помощью активации ручного пожарного извещателя не был сформирован сигнал тревоги на ППКУП).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
9.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
10.	Руководителем организации не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МА-ДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.

11. Руководитель организации не обеспечил определение категорирования (документы не предоставлены) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Протокол осмотра от 06.04.2022г., объяснение заведующего МАДОУ «Детский сад №204». Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.
---	--	---

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 06.04.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


2) акт инструментального обследования от 06.04.2022.

Инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Лутошкин Владислав Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору
Лутошкин Владислав Олегович, тел. 8(3412) 46-25-10, E-mail: ustgpn@18.mch.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))